

Plán revizí vyhrazených tech. zařízení integrovaného parkovacího objektu v Ostravě

Technologie	Činnost	Četnost
Výtahy	<i>odborná prohlídka</i>	<i>4 x za rok</i>
	<i>odborná zkouška</i>	<i>1 x za 3 roky</i>
	<i>inspekční prohlídka</i>	<i>1 x za 9 let</i>
VZT	<i>požární klapky</i>	<i>2 x ročně</i>
	<i>čidla CO</i>	<i>1 x ročně</i>
SHZ,RHP,hydranty	revize SHZ	2 x za rok
	revize RHP a hydrantů	1 x za rok
EPS	zkouška provozuschopnosti včetně hlásičů	1x za rok
	kontrola hlásičů	1x za rok
	zkouška ZDP	1x za 6 měsíců
SHZ	zkouška provozuschopnosti	1x za rok
Elektroinstalace		
instalace v normálním prostředí	revize	1x za 5 let
instalace ve venkovním prostředí	revize	1x za 3 roky
instalace ve zvlášť nebezpečném prostředí	revize	1x za rok
elektrické spotřebiče	revize	1x za rok
Transformační stanice	revize	1x za 5 let

Technologie

Činnost

Četnost
