

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka životnosti zdrojů světla

9.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 9.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 0,5 | 120 | 10000 | 60 | 166,67 |
| 9.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 1 | 249 | 10000 | 249 | 40,16 |
| 9.03 | Regenerač.místnost | E1 2x18W | | 1 | 0,04 | 1 | 249 | 6000 | 249 | 24,10 |
| 9.04 | Šatny a soc.zařízení | E1 2x18W | | 6 | 0,04 | 1 | 249 | 6000 | 249 | 24,10 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,03 | 4 | 104 | 6000 | 416 | 14,42 |
| | | K 1x18W | | 1 | 0,02 | 2 | 104 | 6000 | 208 | 28,85 |
| 9.05 | Strojovna chlazení | D 2x36W | | 8 | 0,08 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |
| 9.06 | Sklad | E1 2x18W | | 1 | 0,04 | 1 | 249 | 6000 | 249 | 24,10 |
| 9.07 | Střecha | | Vytápění vpusti | 4 | 0,03 | 10 | 20 | 10000 | 200 | 50,00 |
| 9.08 | Předsíň | J 1x100W | | 1 | 0,1 | 1 | 249 | 1500 | 249 | 6,02 |

8.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostatní spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 8.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 8.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 8.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 8.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 12 | 249 | 1500 | 2988 | 0,50 |
| 8.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 8.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 8.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 8.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 8.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 8.10 | Kancelář | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 11 | 249 | 6000 | 2739 | 2,19 |
| 8.11 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.12 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.13 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.14 | Kancelář | A 2x54W | | 8 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 8 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.15 | Kancelář | A 2x54W | | 20 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 5 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.16 | Kancelář | A 2x54W | | 15 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.17 | Kancelář | A 2x54W | | 15 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------|--|----|------|----|-----|-------|------|------|
| 8.18 | Kancelář | A 2x54W | | 10 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.19 | Zasedací místnost | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 8.20 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.21 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.22 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.23 | Kancelář | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.24 | Sklad | A 2x54W | | 8 | 0,12 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| | | A1 2x21W | | 8 | 0,05 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 8.25 | Volný prostor u atria | A 2x54W | | 95 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 12 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 8.26 | Sklad | A 2x54W | | 5 | 0,12 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| | | A1 2x21W | | 10 | 0,05 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 8.27 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,08 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |
| 8.28 | Sklad | A 2x54W | | 2 | 0,12 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| | | A1 2x21W | | 4 | 0,05 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |

7.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 7.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 2000 | 1320 | 1,52 |
| 7.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 2000 | 1320 | 1,52 |
| 7.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 7.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 12 | 249 | 1500 | 2988 | 0,50 |
| 7.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 7.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 7.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 7.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 7.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 7.10 | Kancelář | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 7.11 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 7.12 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 7.13 | Kancelář | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 7.14 | Kancelář | A 2x54W | | 50 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 5 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |

6.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostání spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|------------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 6.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 6.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 6.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 6.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 6.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 6.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 6.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 6.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 6.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 6.10 | Počítačová studovna | A 2x54W | | 290 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 58 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 6.11 | Týmová studovna | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 6.12 | Multimediální studovna | A 2x54W | | 71 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 5 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 7.22 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

5.NP

| č.místnost | Název | Svitidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|------------------------|----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 5.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 5.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 5.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | | 1992 | 0,00 |
| 5.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 5.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 13 | 249 | 6000 | 3237 | 1,85 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 5.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 6000 | 1992 | 3,01 |
| 5.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 10000 | 1992 | 5,02 |
| 5.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 8 | 249 | 6000 | 1992 | 3,01 |
| 5.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 10000 | 1992 | 5,02 |
| 5.10 | Volný výběr knih | A 2x54W | | 91 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 27 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 5.11 | Specializovaná studov. | A 2x54W | | 36 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 18 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------|--|----|------|----|-----|-------|------|--------|
| 5.12 | Sklad knihovního fondu | A 2x54W | | 32 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 5.13 | Kancelář | A 2x54W | | 3 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 3 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 5.14 | Kancelář | A 2x54W | | 5 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 5 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 5.15 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

4.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|------------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 4.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 4.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 4.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | | 1992 | 0,00 |
| 4.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 4.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 6 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| | | H 2x13W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| 4.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 4.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 4.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 4.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 4.10 | Volný výběr knih.fondu | A 2x54W | | 160 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------------|--|----|------|----|-----|-------|------|--------|
| | | A1 2x21W | | 42 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 4.11 | Všeobecná studovna | | | | | | | | | |
| 4.12 | Studovna periodik | A 2x54W | | 66 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 17 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 4.13 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 3 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 4.14 | Týmová studovna | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 4.15 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

3.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 3.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 3.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 3.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 3.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 3.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 3.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 3.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 3.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 3.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------|--|-----|------|----|-----|-------|------|--------|
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 3.10 | Volný výběr knih.fondu | A 2x54W | | 290 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 54 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 3.11 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

2.NP

| č.místnost | Název | Svitidla | Ostání spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|---------------------|----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 2.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 2.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 2.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 2.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 2.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 6 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | F 2x18W | | 1 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,03 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| 2.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 2.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------|--|-----|------|----|-----|-------|------|--------|
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 2.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 2.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 2.10 | Volný výběr knih.fondu | A 2x54W | | 262 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 47 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A2 2x14W | | 4 | 0,03 | 11 | 249 | 6000 | 2739 | 2,19 |
| 2.11 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 2.12 | Kancelář | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 2 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 2.14 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

1.NP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostání spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|---------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 1.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 1.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 1.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 1.05 | Denní místnost | E1 2x18W | | 8 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | G 1x54W | | 2 | 0,06 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 1.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 1.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------|--|-----|------|----|-----|-------|------|--------|
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 1.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 10 | 249 | 6000 | 2490 | 2,41 |
| 1.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 10 | 249 | 1500 | 2490 | 0,60 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 10 | 249 | 10000 | 2490 | 4,02 |
| 1.10 | Vrátnice | A 2x54W | | 3 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 3 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 1.11 | Zádveří | A 2x54W | | 12 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 1.12 | Informační bod | A 2x54W | | 24 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 5 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 1.13 | Vestibul | A 2x54W | | 223 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 28 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 1.15 | Výstavní prostor | A 2x54W | | 18 | 0,12 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| | | A1 2x21W | | 18 | 0,05 | 11 | 249 | 10000 | 2739 | 3,65 |
| 1.16 | Kavárna | A 2x54W | | 36 | 0,12 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| | | A1 2x21W | | 36 | 0,05 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 1.18 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

1.PP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 01.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 01.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 01.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 01.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| 01.04a | Sklad nápojů | D 2x36W | | 2 | 0,08 | 1 | 249 | 10000 | 249 | 40,16 |
| 01.05 | Šatna zaměst.kavárny | E1 2x18W | | 4 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| 01.05a | Sociální zázemí | E1 2x18W | | 2 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|--|-----|------|----|-----|-------|------|-------|
| 01.05b | Úklidová komora | H 2x13W | | 2 | 0,06 | 2 | 249 | 6000 | 498 | 12,05 |
| | | F 2x18W | | 1 | 0,04 | 2 | 249 | 6000 | 498 | 12,05 |
| 01.06 | WC muži | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | H 2x13W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 6000 | 1992 | 3,01 |
| 01.07 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 10000 | 1992 | 5,02 |
| 01.08 | WC ženy, úklid.komora | E 1x100W | | 3 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | H 2x13W | | 3 | 0,06 | 8 | 249 | 6000 | 1992 | 3,01 |
| 01.09 | Předsíň WC | E 1x100W | | 1 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |
| | | G 1x54W | | 1 | 0,06 | 8 | 249 | 10000 | 1992 | 5,02 |
| 01.10 | Školící místnost | A 2x54W | | 77 | 0,12 | 2 | 156 | 10000 | 312 | 32,05 |
| | | Reflektor 250W | | 6 | 0,15 | 2 | 156 | 1500 | 312 | 4,81 |
| 01.11 | Přednáškový sál | A 2x54W | | 30 | 0,12 | 3 | 156 | 10000 | 468 | 21,37 |
| 01.12 | Foyer | A 2x54W | | 149 | 0,12 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| | | A1 2x21W | | 32 | 0,05 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.13 | Knihvazačská dílna | A 2x54W | | 18 | 0,12 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| | | A1 2x21W | | 18 | 0,05 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.14 | Reprografická dílna | A 2x54W | | 10 | 0,12 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| | | A1 2x21W | | 10 | 0,05 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.15 | Reprografické pracov. | A 2x54W | | 8 | 0,12 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| | | A1 2x21W | | 8 | 0,05 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.16 | Přípravná kavárny | A 2x54W | | 6 | 0,12 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| | | A1 2x21W | | 6 | 0,05 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.17 | Sklad nábytku | A 2x54W | | 14 | 0,12 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| | | A1 2x21W | | 14 | 0,05 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostani spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|------------|-------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------|--|----|------|----|-----|-------|------|-------|
| 01.18 | Vjezd | D 2x36W | | 6 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.19 | Manipulační prostor | D 2x36W | | 3 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.19a | Manipulační prostor | D 2x36W | | 9 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.20 | Technologická chodba | D 2x36W | | 3 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.21 | Výměňíková stanice | D 2x36W | | 14 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 01.22 | Garáže služeb.aut | D 2x36W | | 9 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------|--|-----|------|----|-----|-------|------|--------|
| 01.23 | Úschovna kol | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.24 | Odpad | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 3 | 249 | 10000 | 747 | 13,39 |
| 01.25 | Úklid | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 01.26 | Údržbářská dílna | D 2x36W | | 8 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.27 | Údržbářská dílna | D 2x36W | | 8 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.28 | Technolog.vodní plochy | D 2x36W | | 12 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 01.29 | Úniková chodba | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.30 | Sklad knihov.fondu | D 2x36W | | 218 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.31 | Sklad knihov.fondu | D 2x36W | | 246 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 01.32 | Úniková chodba | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.38 | Záložní zdroj | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 2 | 156 | 10000 | 312 | 32,05 |
| 01.39 | Vjezdová rampa | D 2x36W | | 46 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 01.48 | Místnost rozvaděčů | D 2x36W | | 2 | 0,3 | 1 | 12 | 10000 | 12 | 833,33 |

2.PP

| č.místnost | Název | Svítlidla | Ostání spotř. | Počet | Instal.příkon | Hod/den | Dnů/rok | Životnost | Hod/rok | Výměna roků |
|------------|-----------------|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 02.01 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 02.02 | Schodiště | C 1x54 W | | 1 | 0,06 | 11 | 120 | 10000 | 1320 | 7,58 |
| 02.03 | Bezbariérové WC | E 1x100W | | 2 | 0,1 | 8 | 249 | 1500 | 1992 | 0,75 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|----------|--|-----|------|-----|-----|-------|------|--------|
| 02.04 | Manipulační prostor | E 1x100W | | 10 | 0,1 | 12 | 249 | 1500 | 2988 | 0,50 |
| 02.05 | Šatna zaměst. | E1 2x18W | | 6 | 0,04 | 3 | 249 | 6000 | 747 | 8,03 |
| | | F 2x18W | | 1 | 0,04 | 2 | 249 | 6000 | 498 | 12,05 |
| | | H 2x13W | | 2 | 0,06 | 2 | 249 | 6000 | 498 | 12,05 |
| | | K 1x13W | | 1 | 0,02 | 2 | 249 | 6000 | 498 | 12,05 |
| 02.06 | Manipulační prostor | D 2x36W | | 9 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 02.07 | Skład knihov.fondu | D 2x36W | | 38 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 02.08 | Skład knihov.fondu | D 2x36W | | 218 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 02.09 | Skład knihov.fondu | D 2x36W | | 246 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 02.10 | Skład knihov.fondu | D 2x36W | | 40 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 02.11 | Únikové schodiště | D 2x36W | | 1 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 02.12 | Únikové schodiště | D 2x36W | | 1 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 02.14 | Strojovna VCZT a ÚT | D 2x36W | | 94 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 02.16 | Strojovna hašení dusík. | D 2x36W | | 8 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 02.19 | Strojovna SHZ | D 2x36W | | 9 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 02.20 | Hl.rozvaděč NN | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 2 | 249 | 10000 | 498 | 20,08 |
| 02.34 | Strojovna závlahy | D 2x36W | | 1 | 0,08 | 1 | 156 | 10000 | 156 | 64,10 |
| 02.35 | Chodba | D 2x36W | | 2 | 0,08 | 12 | 249 | 10000 | 2988 | 3,35 |
| 02.36 | Rozvodna PO | D 2x36W | | 8 | 0,08 | 1 | 249 | 10000 | 249 | 40,16 |
| 02.37 | Nízkoteplot.sterilizace | D 2x36W | | 4 | 0,08 | 9 | 249 | 10000 | 2241 | 4,46 |
| 0.52 | Výtahová šachta | 1x75W | | 10 | 0,1 | 0,5 | 12 | 2000 | 6 | 333,33 |
| 0.53 | Výtah V7, V8 | 1x75W | | 10 | 0,1 | 0,5 | 12 | 2000 | 6 | 333,33 |

Výměna/roků

Výměna/roků

Výměna/roků

Výměna/roků

Výměna/roků